

Protokol o výpočtu oteplení metodou porovnání ztrátových výkonů

Návrh proveden programem E-CONFIG 3.10.20. Databáze 2022.01.01, platnost dat od 01.01.2022

Projekt: R-FVE-D1
Číslo: R-FVE-D1
Rozváděč: R-FVE-D1
Datum: 20.01.2022
Zpracoval: A-Z Traders s.r.o., Josef Zíka, 723033334, zika@aztraders.cz
Poznámka:
Soubor: R-FVE-D1 v.1.ECFX

Maximální ztrátový výkon pro rozváděč:	Pmax:	59,6 W
Ztrátový výkon instalovaných přístrojů:	Pv1 (přístroje):	98,0 W
Ztrátový výkon vodičů:	Pv2 (vodiče):	22,7 W
Koeficient zohledňující soudobost:		0,7
Celkový ztrátový výkon v rozváděči s ohledem na koeficient soudobosti:	Pv (soudobý):	59,1 W

Ověření oteplení:

Pv < Pmax VYHOVUJE